

De Alliantie - Amsterdam
de Alliantie vestiging regio Amsterdam
Sara Burgerhartstraat 60
1055KH Amsterdam

Rapportnummer 202104037338
Opdrachtnummer DRI008620

Wognum, 22 april 2021

Geachte relatie,

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het project met opdrachtnummer: DRI008620. De monsters zijn aangeleverd door opdrachtgever.

De bemonstering bij deze opdracht is niet door OMEGAM-Water uitgevoerd. Controle op de genoemde datum en een juiste uitvoering van de bemonstering en conservering was niet mogelijk. Hierdoor is geen beoordeling of toetsing uitgevoerd. De rapportage omvat alleen een opsomming van de analyseresultaten. Wanneer u een beoordeling of toetsing wilt laten uitvoeren dan wordt geadviseerd om de bemonstering en conservering door OMEGAM-Water te laten uitvoeren.

Indien u vragen heeft over de resultaten of advies wenst kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'T. Mol', is written over a faint circular stamp.

mevrouw T. Mol
Projectleider
OMEGAM-Water B.V.



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05055	Datum monstername	12-04-2021 14:42
Omschrijving	Binnenkadijk 300 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.98	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05056	Datum monstername	12-04-2021 14:42
Omschrijving	Binnenkadijk 301 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.66	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05057	Datum monstername	12-04-2021 14:42
Omschrijving	Binnenkadijk 302 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.55	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05058	Datum monstername	12-04-2021 14:42
Omschrijving	Binnenkadijk 306 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05059	Datum monstername	12-04-2021 14:45
Omschrijving	Binnenkadijk 312 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	1.3	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05060	Datum monstername	12-04-2021 14:46
Omschrijving	Binnenkadijk 314 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.56	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05061	Datum monstername	12-04-2021 14:46
Omschrijving	Binnenkadijk 315 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05062	Datum monsternamen	12-04-2021 14:46
Omschrijving	Binnenkadijk 317 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	1.7	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05063	Datum monstername	12-04-2021 14:46
Omschrijving	Binnenkadijk 318 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05064	Datum monstername	12-04-2021 14:47
Omschrijving	Binnenkadijk 319 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05065	Datum monstername	12-04-2021 14:47
Omschrijving	Binnenkadijk 323 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.86	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05066	Datum monstername	12-04-2021 14:47
Omschrijving	Binnenkadijk 324 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.60	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05067	Datum monsternamen	12-04-2021 14:47
Omschrijving	Binnenkadijk 326 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.88	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05068	Datum monstername	12-04-2021 14:48
Omschrijving	Binnenkadijk 330 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.67	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05069	Datum monsternamen	12-04-2021 14:48
Omschrijving	Binnenkadijk 331 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05070	Datum monstername	12-04-2021 14:48
Omschrijving	Binnenkadijk 332 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.87	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05071	Datum monsternamen	12-04-2021 14:49
Omschrijving	Binnenkadijk 335 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.76	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05072	Datum monstername	12-04-2021 14:49
Omschrijving	Binnenkadijk 336 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	2.0	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05073	Datum monstername	12-04-2021 14:49
Omschrijving	Binnenkadijk 338 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.85	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05074	Datum monstername	12-04-2021 14:49
Omschrijving	Binnenkadijk 345 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.60	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05075	Datum monstername	12-04-2021 14:49
Omschrijving	Binnenkadijk 351 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.53	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05076	Datum monstername	12-04-2021 14:49
Omschrijving	Binnenkadijk 352 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05077	Datum monstername	12-04-2021 14:50
Omschrijving	Binnenkadijk 353 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05078	Datum monstername	12-04-2021 14:50
Omschrijving	Binnenkadijk 356 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.80	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05079	Datum monstername	12-04-2021 14:51
Omschrijving	Binnenkadijk 357 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	1.0	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05080	Datum monstername	12-04-2021 14:51
Omschrijving	Binnenkadijk 359 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05081	Datum monsternamen	12-04-2021 14:51
Omschrijving	Binnenkadijk 360 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.61	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05082	Datum monsternamen	12-04-2021 14:51
Omschrijving	Binnenkadijk 362 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05083	Datum monstername	12-04-2021 14:52
Omschrijving	Binnenkadijk 363 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.52	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05084	Datum monsternamen	12-04-2021 14:52
Omschrijving	Binnenkadijk 364 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.72	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05085	Datum monsternamen	12-04-2021 14:52
Omschrijving	Binnenkadijk 369 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	2.3	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05086	Datum monstername	12-04-2021 14:53
Omschrijving	Binnenkadijk 370 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.76	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05087	Datum monstername	12-04-2021 14:53
Omschrijving	Binnenkadijk 372 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	1.3	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05088	Datum monstername	12-04-2021 14:53
Omschrijving	Binnenkadijk 374 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.80	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05089	Datum monstername	12-04-2021 14:53
Omschrijving	Binnenkadijk 377 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05090	Datum monstername	12-04-2021 14:53
Omschrijving	Binnenkadijk 378 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05091	Datum monstername	12-04-2021 14:56
Omschrijving	Binnenkadijk 381 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.95	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05092	Datum monstername	12-04-2021 14:56
Omschrijving	Binnenkadijk 387 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.92	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05093	Datum monsternam	12-04-2021 14:57
Omschrijving	Binnenkadijk 392 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	1.7	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05094	Datum monstername	12-04-2021 14:57
Omschrijving	Binnenkadijk 393 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05095	Datum monstername	12-04-2021 14:57
Omschrijving	Binnenkadijk 397 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.64	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05096	Datum monsternamen	12-04-2021 14:58
Omschrijving	Binnenkadijk 398 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.85	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05097	Datum monstername	12-04-2021 14:58
Omschrijving	Binnenkadijk 401 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	1.0	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05098	Datum monstername	12-04-2021 14:58
Omschrijving	Binnenkadijk 405 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05099	Datum monsternamen	12-04-2021 14:58
Omschrijving	Binnenkadijk 406 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05100	Datum monstername	12-04-2021 14:59
Omschrijving	Binnenkadijk 410 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.58	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05101	Datum monsternamen	12-04-2021 14:59
Omschrijving	Binnenkadijk 415 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.68	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05102	Datum monstername	12-04-2021 14:59
Omschrijving	Binnenkadijk 417 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.86	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05103	Datum monstername	12-04-2021 15:00
Omschrijving	Binnenkadijk 420 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05104	Datum monstername	12-04-2021 15:00
Omschrijving	Binnenkadijk 421 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05105	Datum monstername	12-04-2021 15:00
Omschrijving	Binnenkadijk 425 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.65	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05106	Datum monstername	12-04-2021 15:00
Omschrijving	Binnenkadijk 426 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



AI DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05107	Datum monsternamen	12-04-2021 15:00
Omschrijving	Binnenkadijk 430 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05108	Datum monstername	12-04-2021 15:00
Omschrijving	Binnenkadijk 433 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	2.1	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05109	Datum monsternamen	12-04-2021 15:01
Omschrijving	Binnenkadijk 435 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	5.4	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05110	Datum monsternamen	12-04-2021 15:01
Omschrijving	Binnenkadijk 440 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	1.0	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05111	Datum monsternamen	12-04-2021 15:02
Omschrijving	Binnenkadijk 441 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	1.8	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05112	Datum monsternamen	12-04-2021 15:02
Omschrijving	Binnenkadijk 447B Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	<0.50	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05113	Datum monsternamen	12-04-2021 15:02
Omschrijving	Binnenkadijk 449 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.84	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins OmeGam



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05114	Datum monsternamen	12-04-2021 15:02
Omschrijving	Binnenkadijk 450 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.60	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



AI DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05115	Datum monsternamen	12-04-2021 15:02
Omschrijving	Binnenkadijk 457 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.63	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05116	Datum monsternamen	12-04-2021 15:03
Omschrijving	Binnenkadijk 460C Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	0.83	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05117	Datum monsternamen	12-04-2021 15:03
Omschrijving	Binnenkadijk 465A Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	1.2	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05118	Datum monsternamen	12-04-2021 15:03
Omschrijving	Binnenkadijk 468 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	1.2	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам



DRINKWATERONDERZOEK Rapportnummer
202104037338

Raad
huis
plein

Opdrachtnummer DRI008620

Bemonsteringscode	LOOD 05119	Datum monsternamen	12-04-2021 15:03
Omschrijving	Binnenkadijk 472 Amsterdam	Datum lab	12-04-2021

Analyseresultaten

Analyse	Resultaat	Eenheid
U1 Lood, opgelost (Pb)	2.1	µg/l

Legenda:

U1 = Niet onder accreditatie uitgevoerd door Eurofins Omeгам

